

721



ASCP310 系列电气防火 限流式保护器

安装使用说明书 V1.3

安科瑞电气股份有限公司

申 明

在使用本产品前请仔细阅读本说明，其中涉及的图片、标识、符号等均为安科瑞电气股份有限公司所有。非本公司内部人员未经书面授权不得公开转载全部或者部分内容。

在使用本系列产品前，请仔细阅读本操作手册的提示和使用注意事项，安科瑞不对因忽略本操作手册的提示而导致的人身伤害或经济损失负责。

该设备是专业电气设备，任何有关操作，需要由专门的电气技术人员进行。安科瑞不对因非专业人员的错误操作而导致的人身伤害或经济损失负责。

本说明内容将不断更新、修正，产品功能在不断升级难免存在实物与说明书稍有不符的情况，请用户以所购产品实物为准，并可通过 www.acrel.cn 下载或销售渠道索取最新版本的说明书。

更改履历

次数	更改日期	更改后版次	更改原因
1	2024.04.18	V1.0	初版
2	2024.12.10	V1.1	增加 100A 及 125A 电流规格型号
3	2025.01.02	V1.2	修改联系方式
4	2025.03.23	V1.3	修订配图中的错误、增加短路菜单页面选项解释
备注：V1.0 版本仅包含 63A 和 80A 电流规格产品。			

目 录

1 概述	1
2 功能特点	1
3 命名规则	1
4 技术参数	1
5 安装与接线.....	2
5.1 外形和尺寸	2
5.2 安装方法.....	2
5.3 接线方法.....	2
5.4 注意事项.....	5
6 编程与使用.....	5
6.1 面板说明.....	5
6.2 LED 指示说明	5
6.3 按键功能说明.....	6
6.4 按键操作说明.....	6
7 通讯地址	9
7.1 通讯读写示例.....	9
7.2 Modbus 地址表.....	10
8 常见故障的诊断及排除方法.....	13
9 典型应用	14
10 选配附件	14
10.1 剩余电流互感器	14
10.2 线缆温度传感器	14

ASCP310 系列电气防火限流式保护器

1 概述


电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大，以及使用寿命短等弊端，发生短路故障时，能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护，从而能显著减少电气火灾事故，保障使用场所人员和财产的安全。

ASCP310 系列电气防火限流式保护器是三相限流式保护器，主要应用于电动汽车充电站的线路保护。

2 功能特点

- 短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流，当线路发生短路故障时，能在 150 微秒内实现快速限流保护，并发出声光报警信号。
- 过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间（3~60 秒可设）时，保护器启动限流保护，并发出声光报警信号。
- 表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时，保护器实施超温限流保护，并发出声光报警信号。
- 过欠压保护功能。当保护器检测到线路电压欠压或过压时，保护器发出声光报警信号，可预先设置是否启动限流保护。
- 配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时，保护器发出声光报警信号，可预先设置是否启动限流保护。
- 断相保护功能。当保护器检测到线路断相时，保护器发出声光报警信号，启动限流保护。
- 剩余电流监测功能。当被监测的线路剩余电流超过报警设定值时，保护器发出声光报警信号，可预先设置是否启动限流保护。
- 保护器具有 1 路 RS485 接口。可以将数据发送到后台监控系统，实现远程监控。监控后台可以是安科瑞 Acrel-6000/B 电气火灾监控主机，也可以是安科瑞 Acrel-6000 安全用电管理云平台，或第三方监控软件或平台。

3 命名规则



4 技术参数


参数项	ASCP310-63B	ASCP310-80B	ASCP310-100B	ASCP310-125B
输入电压	AC 380V±10%，45~65Hz			
功耗	≤30VA（无负载情况下）			
额定电流	0~63A 可设置	0~80A 可设置	0~100A 可设置	0~125A 可设置
短路保护时间	<150μs			
过载保护	动作范围：120% 动作延时：3~60s			
过压保护	动作范围：100%~120%；动作延时：0~60s			

欠压保护		动作范围：60%~100%；动作延时：0~60s
线缆温度 监测	监测范围	-20~140℃（精度：±4%或者±2℃）
	报警设置	动作范围：45~110℃；动作延时：0~60s
剩余电流 监测	监测范围	20~1000mA（精度：±2%或±5mA）
	报警设置	动作范围：20~1000mA；动作延时：0~60s
故障记录		20 条记录（故障类型、故障值、故障时间）
报警方式		声光报警（其中声音可以通过消音按键消除）
通讯		1 路 RS485 接口，Modbus-RTU 协议
安装使用 环境	工作场所	无雨雪直接侵袭、无腐蚀性气体、粉尘，无剧烈震动的场所
	工作温度	-10 ~+55℃
	相对湿度	5~95%，不凝露
	海拔高度	≤2000m

5 安装与接线

5.1 外形和尺寸

ASCP310 系列限流式保护器的外形与安装尺寸如下图所示（单位 mm）：



5.2 安装方法

ASCP310 系列限流式保护器采用壁挂式安装，可以挂装在墙面上，也可安装固定于具有良好通风散热条件的配电箱内部。其安装固定位置如上图所示。

在墙面安装时，建议安装于无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质的场所，可以采用 M6*55 镀锌膨胀螺栓固定于墙面。


在配电箱内部安装时，建议保护器左右各预留 10cm 以上距离，可以采用 M6*12 镀锌钻尾三角自攻螺丝固定于配电箱背部安装板或横向安装架上。

5.3 接线方法

ASCP310 系列限流式保护器的接线端子如下图所示。在仪表中，底部端子为强电接线端子，A In、B


In、C In 表示为三相交流 380V 的相线（火线）进线端子，A Out、B Out、C Out 为三相交流 380V 的相线（火线）出线端子，N In 和 N Out 为零线进出线接线端子。保护器的进出线应根据保护器（或其前端断路器）额定电流选择合适的线径。

仪表插拔端子为弱电信号接入端子，A、B 为 RS485 通讯端子，推荐采用 1~1.5mm² 的屏蔽双绞线连接。I_Δ、COM 端子为一路剩余电流互感器信号输入端子，T_a、COM_a，T_b、COM_b，T_c、COM_c 为三路温度传感器信号输入端子。（通讯信号端子接入需要区分 A、B；温度输入和剩余电流输入信号端子接入不需要区分极性）。



ASCP310 限流式保护器接线端子图

ASCP310 系列限流式保护器的对外接线如下图所示：



ASCP310 限流式保护器的应用接线图

ASCP310 系列限流式保护器对外接线方法如下：

- (1) 将三相导线从进线断路器的下端，连接到保护器进线端 ABC 相线对应的 In 端子上，接线要插紧压实，确保可靠连接，防止松动和脱落。
- (2) 再用同样的导线从保护器出线端 ABC 相线对应的 Out 端子引出，连接到后端断路器或负载，N 线从零排引入或者单独引入。
- (3) 若需要测量线路剩余电流，则要将被监测线路的零线和 ABC 相线同时穿过选用的剩余电流互感器，然后将互感器的二次线连接到保护器的剩余电流信号输入端子上。
- (4) 若需要监测线缆温度，则将配套的温度传感器的探头紧贴被监测线缆上并固定好，然后将温度传感器信号线连接到保护器的温度信号输入端子上，建议使用扎带将温度探头绑在接近出线端子的相线上。
- (5) 若需要保护器的 RS485 接口组网连接至上位机平台，推荐采用 $2 \times 1.5\text{mm}^2$ 的屏蔽双绞线将各保

护器 RS485 接口 A 端子和 B 端子以手拉手的方式连接起来，最后连接到上位机或串口服务器的通讯接口上。

5.4 注意事项

（1）在选用限流式保护器时，限流式保护器设定的额定电流应该与其前一级断路器的额定电流保持一致。例如，当限流式保护器输入端断路器的额定电流为 **63A** 时，应将限流式保护器的额定电流设置为 **63A**。为保障限流式保护器的正常使用，严禁将其使用于与其前端断路器的额定电流不匹配的配电线路中。

（2）ASCP310 使用壁挂式安装，应确保安装场所无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质，并注意环境温度

和通风散热。


（3）接线时应按接线图操作，同时为了防止接头处接触电阻过大而导致局部过热，也避免因接触不良而导致保护器工作不正常，应确保保护器相应端子接线拧紧压实。

（4）严禁非专业人士擅自打开产品外壳。保护器投入使用之后，即使被保护线路发生短路或过载故障而被限流保护时，保护器仍处于带电状态，不允许随意碰触用电线路的金属部分，应及时通知相关人员检查线路，排除故障，故障排除后，长按保护器的复位按键约 2 秒钟，使保护器恢复正常运行。

（5）当保护器因超温而发生限流保护时，通常是因为环境温度过高或通风散热不良等原因导致，可通过加强通风等措施改善工况，待保护器内温降低后，再长按复位键，使保护器复位。

6 编程与使用

6.1 面板说明



6.2 LED 指示说明

指示灯	功能说明
-----	------

运行	保护器正常运行时，该指示灯闪烁，闪烁频率约为每秒一次
通讯	无数据通讯时，指示灯为熄灭状态，有数据通讯时，该指示灯闪烁
故障	仪表超温、剩余电流互感器或温度传感器接线断线时，该指示灯常亮
过载	仪表监测到被保护线路过载时，该指示灯常亮
短路	仪表监测到被保护线路短路时，该指示灯常亮
报警	仪表短路、过载、外部线缆超温或剩余电流超过设定值时，该指示灯常亮

6.3 按键功能说明


按键名称	按键功能
消音 / 返回	在编程模式下，短按用于返回上一级菜单。 在报警状态下，长按约 2 秒，用于关闭声音报警。
复位 / ▲	非编程模式下，用于查看软件信息及故障记录信息，编程模式下，用于数值的增减和设置项的选择。 在报警状态下，长按约 2 秒，用于消除报警，复位仪表。
自检 / ▼	非编程模式下，用于查看软件信息及故障记录信息，编程模式下，用于数值的增减和设置项的选择。 长按约 2 秒，用于启动仪表自检，自检时蜂鸣器响，所有指示灯点亮。
菜单 / 回车	非编程模式下，短按进入编程模式。 在编程模式下，用于确认操作。

注意：按键名称左侧为复用功能，仪表面板按键上方文字为复用功能，下方为操作功能。


6.4 按键操作说明

6.4.1 保护器在运行状态下的按键操作说明

（1）进入运行模式。开机后，软件初始化并自检完，在“嘀”的一声后，默认进入的模式就是运行模式。在运行界面，仪表会自动轮流显示主界面第一页到第四页，第一页 ABC 相电压实时值，第二页显示 ABC 相电流实时值，第三页显示 ABC 相线缆温度实时值，第四页显示视在功率、剩余电流、仪表内温实时值。可通过方向键切换至第五页和第六页，第五页显示仪表时间，第六页为事件记录入口。



（2）查看报警记录。在运行界面下，按“下键”或“上键”可进入事件记录查看界面，按下确认键，可以查看事件记录，按“下键”或“上键”可翻页，其中第 01 条记录为最新的记录，第 20 条记录为最后一条记录。按下“返回”键返回事件记录入口界面，如下图所示。



（3）自检功能。在仪表主界面下，长按“自检”键，保护器启动自检功能，所有的报警指示灯点亮，液晶笔段全部涂黑，然后退回到系统正常运行界面，表明保护器功能正常。若在自检过程中，某指示灯不亮或者液晶显示异常，则可能是硬件有问题，请联系厂家处理。

（4）消除报警声。在保护器检测到故障时，蜂鸣器发出报警声，长按“消音”键约 2 秒，可消除报警声音。

（5）故障复位。故障复位。保护器报故障时，在系统故障排除后，需要手动将保护器复位。长按“复位”键约 2 秒，保护器在“嘀”的一声后，完成复位，故障指示灯熄灭，液晶显示运行界面。

5.4.2 保护器在编程模式下的按键操作说明

（1）进入编程模式


在正常运行情况下，按下“菜单”键，进入编程模式的密码输入页面。按“上键”或“下键”输入正确密码后，按下“确认”键，即可进入编程模式。保护器默认的初始密码是 0001。

（2）退出编程模式

在编程模式下，按下“返回”键，便可退出编程模式，进入运行模式。

（3）相关参数设置

详见下图所示：



注：1.编程模式下被选中的标签以低频闪烁的方式与其他未被选中的标签进行区分，此时可通过方向键来选择要修改的标签，按下回车即可对此标签对应的仪表参数进行修改，同时此标签变为高频闪烁，表明可对参数值进行修改。

2. 保护开关模式说明

显示	说明
oFF	关闭此功能
o n 0	仅报警，不分闸
o n 1	报警且分闸

3. “短路”子菜单选项卡说明

显示	说明
SE:04	短路监测灵敏度
St:0F	短路保护测试
SS:0n	短路保护开关

7 通讯地址

7.1 通讯读写示例

7.1.1 读寄存器（功能码：03H 或 04H）

此功能允许用户获得设备采集与记录的数据及系统参数。主机一次请求的数据个数没有限制，但不能超出定义的地址范围。下面的例子是从地址为 01 的从机上读 1 个测量的电流值，其单相电流值的地址为 000FH。

主机发送		发送信息	从机返回		返回信息
地址码		01H	地址码		01H
功能码		03H	功能码		03H
起始地址	高字节	00H	字节数		02H
	低字节	30H	寄存器数据	高字节	01H
寄存器数量	高字节	00H		低字节	F4H
	低字节	01H	CRC 校验码	低字节	B8H
CRC 校验码	低字节	84H		高字节	53H
	高字节	05H			

从机返回的读取结果为：01F4H，十进制为 500，则仪表测量的电流值为 500/10=50A。

7.1.2 写寄存器（功能码 06 或 10H）

功能码 10H 允许用户改变多个寄存器的内容，该仪表中时间日期可用此功能码写入。主机一次最多可以写入 16 个（32 字节）数据。

下面的例子是预置地址为 01 的从机的日期和时间 09 年 12 月 01 日，星期五，12 点 00 分。其中周一

到周日分别用 1 到 7 代替。

主机发送		发送信息
地址码		01H
功能码		10H
起始地址	高字节	00H
	低字节	03H
寄存器数量	高字节	00H
	低字节	03H
字节数		06H
0003H 待 写入数据	高字节	09H
	低字节	0CH
0004H 待 写入数据	高字节	01H
	低字节	05H
0005H 待 写入数据	高字节	0CH
	低字节	00H
CRC 校验码	低字节	12H
	高字节	EAH

从机返回		返回信息
地址码		01H
功能码		10H
起始地址	高字节	00H
	低字节	03H
寄存器数量	高字节	00H
	低字节	03H
CRC 校验 码	低字节	70H
	高字节	08H

7.2 Modbus 地址表

序号	地址	参数	读写	数值范围	数据类型
0	00H	保护密码	R/W	1~9999（默认 1）	UINT16
1	01H 高	液晶对比度	R/W	70~160（默认 100）	UINT8
	01H 低	液晶背光时间	R/W	0：常亮，1~200（单位：秒）（默认 60）	UINT8
2	02H 高	通讯地址	R/W	1~247（默认 1）	UINT8
	02H 低	通讯波特率	R/W	0~3（表示 4800、9600、19200、38400） （单位 bps）（默认 1）	UINT8
3	03H 高	年	R/W	1~99（默认 19）	UINT8
	03H 低	月	R/W	1~12（默认 8）	UINT8
4	04H 高	日	R/W	1~31（默认 8）	UINT8
	04H 低	预留	R/W		UINT8
5	05H 高	时	R/W	1~24（默认 8）	UINT8
	05H 低	分	R/W	1~60（默认 8）	UINT8
6	06H 高	秒	R/W	1~60（默认 8）	UINT8
	06H 低	预留	R/W		UINT8
7	07H	预留	R/W		UINT16
8~9	08H~09H	预留	R/W		UINT8*4
10	0AH	预留	R/W		UINT16
11	0BH 高	预留	R		UINT8

	0BH 低	预留	R		UINT8
12~15	0CH~0FH	预留	R		UINT8*8
16~19	10H~13H	预留	R		UINT8*8
20~23	14H~17H	预留	R		UINT16*4
24~31	18H~1FH	软件序列号	R		UINT8*16
32	20H	软件编号	R	如 2737, 表示内部编号	UINT16
33	21H	软件版本号	R	如 100, 表示版本为 V1.00	UINT16
34	22H	预留	R		UINT16
35	23H	预留	R		UINT16
36~40	24H~28H	预留	R		UINT16*5
41	29H	视在功率	R	数值/10=视在功率值, (如 300 表示 30kW) 单位: kW	UINT16
42	2AH	A 相电缆温度值	R	数值/10=温度值, (如-180 表示-18℃) 范围: -20.0℃~140.0℃	INT16
43	2BH	B 相电缆温度值	R		INT16
44	2CH	C 相电缆温度值	R		INT16
45	2DH	表内温度值	R		INT16
46	2EH	预留	R		INT16
47	2FH	预留	R		INT16
48	30H	A 相电流值	R	数值/10=电流值 (如 130 表示 13A)	UINT16
49	31H	B 相电流值	R		UINT16
50	32H	C 相电流值	R		UINT16
51	33H	A 相电压值	R	数值/10=电压值 (如 2200 表示 220V)	UINT16
52	34H	B 相电压值	R		UINT16
53	35H	C 相电压值	R		UINT16
54	36H	剩余电流值	R	剩余电流值 (单位: mA)	UINT16
55	37H	电缆温度报警值	R	数值/10=温度值, (如-180 表示-18℃) 范围: -20.0℃~140.0℃	INT16
56	38H	表内温度报警值	R		INT16
57	39H	预留	R		UINT16
58	3AH	故障类型 1	R	1 表示相应故障, 0 表示正常 bit15~bit13: 依次表示 ABC 相短路 bit12~bit10: 依次表示 ABC 相断线 bit9 ~ bit7: 依次表示 ABC 相过载 bit6 ~ bit4: 依次表示 ABC 相过压 bit3 ~ bit1: 依次表示 ABC 相欠压 bit0: 表示表内超温 比如 0x8000H 表示 A 相对 N 或地短路 0xC000 表示 AB 相间短路, 依次类推	UINT16
59	3BH	故障类型 2	R	1 表示相应故障, 0 表示正常 bit15~bit14: 预留 bit13~bit11: 依次表示 ABC 相线缆超温 bit10: 表示系统剩余电流超过阈值 bit9 ~ bit7: 依次表示 ABC 相表内温度断线 bit6 ~ bit4: 依次表示 ABC 相表内温度短路 bit3 ~ bit1: 依次表示 ABC 相线缆温度断线	UINT16

				bit0: 代表 A 相线缆温度探头短路		
60	3CH	故障类型 3		R	1 表示相应故障, 0 表示正常 bit15~bit14: 依次表示 BC 相线缆温度短路 bit13: 表示剩余电流互感器断线 bit12: 表示剩余电流互感器短路 bit11: 表示表内故障 bit10~bit0: 预留	UINT16
61	3DH	预留		R		UINT16
62	3EH	断相报警时间		R/W	0~60s（默认 20s）	UINT16
63	3FH	断相报警开关		R/W	1: 表示关闭 2: 表示报警 3: 断开	UINT16
64	40H	电流规格设置		R/W	0~125A（默认 125A）	UINT16
65	41H	剩余电流报警值		R/W	20~1000mA（默认 100mA）	UINT16
66	42H	剩余电流报警时间		R/W	0~60s（默认 20s）	UINT16
67	43H	剩余电流保护开关		R/W	1: 表示关闭 2: 表示报警 3: 断开	UINT16
68	44H	过压报警值		R/W	100~120%（默认额定电压 220V）	UINT16
69	45H	过压报警时间		R/W	0~60s（默认 20s）	UINT16
70	46H	过压保护开关		R/W	1: 表示关闭 2: 表示报警 3: 断开	UINT16
71	47H	欠压报警值		R/W	60~100%（默认额定电压 220V）	UINT16
72	48H	欠压报警时间		R/W	0~60s（默认 20s）	UINT16
73	49H	欠压报警开关		R/W	1: 表示关闭 2: 表示报警 3: 断开	UINT16
74	4AH	过流报警值		R/W	100~120%（额定电流见标签）	UINT16
75	4BH	过流报警时间		R/W	0~60s（默认 3s）	UINT16
76	4CH	过流报警开关		R/W	1: 表示关闭 2: 表示报警 3: 断开	UINT16
77	4DH	电缆温度报警值		R/W	45~140℃	UINT16
78	4EH	电缆温度报警时间		R/W	0~60s（默认: 20s）	UINT16
79	4FH	电缆温度报警开关		R/W	1: 表示关闭 2: 表示报警 3: 断开	UINT16
80	50H 高	消音标志		R/W	写入 1 时, 仪表消音; 读: 为 1 表示已消音, 为 0 表示未消音	UINT8
	50H 低	复位标志		W	写入 1 时, 仪表复位	UINT8
81	51H 高	自检标志		W	写入 1 时, 仪表启动自检	UINT8
	51H 低	设备短路测试		W	写入 1 时, 仪表模拟短路故障(慎用)	UINT8
82	52H	分闸		R/W	写入 0x00FF, 仪表限流分闸 读: 为 1 表示合闸, 为 0 表示分闸	UINT16
83~84	53H~54H	预留		R		UINT16*2
85	55H 高	清空事件记录		W	写入 1 时, 清空事件记录	UINT8
	55H 低	预留		R		UINT8
86~87	56H~57H	预留		R		UINT16*2
88	58H 高	事件	故障类型	R	0x00: 表示正常 0x10~0x12: 依次表示 ABC 相短路 0x13~0x15: 依次表示 ABC 相断线	UINT8

		记录 1			0x16~0x18: 依次表示 ABC 相过载 0x19~0x1B: 依次表示 ABC 相过压 0x1C~0x1E: 依次表示 ABC 相欠压 0x1F: 表示表内超温 0x22~0x24: 依次表示 ABC 相线缆超温 0x25: 表示剩余电流超过阈值 0x26~0x28: 表示 ABC 相表内温度断线 0x29~0x2B: 表示 ABC 相表内温度短路	
	58 低		保留			UINT8
89	59H		故障数值	R	故障发生时, 对应故障量测量值	UINT16
90	5AH 高		Year1	R	事件 1 时间-年	UINT8
	5AH 低		Moth1	R	事件 1 时间-月	UINT8
91	5BH 高		Day1	R	事件 1 时间-日	UINT8
	5BH 低		Hour1	R	事件 1 时间-时	UINT8
92	5CH 高		Minute1	R	事件 1 时间-分	UINT8
	5CH 低		Second1	R	事件 1 时间-秒	UINT8
93 ~187	5DH~BBH		这部分寄存器空间保存序号 2~20 的其他 19 条事件记录, 格式和第一条相同。			UINT16*95

8 常见故障的诊断及排除方法

保护器正确接线并上电后, 运行指示灯点亮正常。若投入负载运行过程中出现任何故障, 可根据保护器的报警信息分析故障原因并进行故障排除。

(1) 保护器“短路”指示灯点亮, 同时蜂鸣器响起。

出现上述故障信息, 很可能保护器后端出现零火线短路。此时应先断开保护器输入端断路器, 用万用表直接测量一下保护器输出端的零火线是否短接, 若确认短接, 再依次断开保护器输出端各支路断路器, 用万用表依次测量判断具体的短接支路, 直到找到短接点, 排除故障。若零火线未发生短接, 则仔细排查保护器输出端线路或接线处是否有绝缘破损或接头松动, 并进行妥善处理。故障排除后, 再对保护器上电, 待保护器正常运行后, 最后依次将各支路断路器合上。


(2) 保护器“过载”指示灯点亮, 蜂鸣器响起。

出现上述故障信息, 很可能保护器后端负载电流超过保护器的过载动作电流值而限流保护。先断开保护器后端所有支路的断路器, 然后长按复位按键(与取消按键共用)约 2 秒钟, 使保护器复位后, 再将依次投入各支路负载, 同时注意观察保护器液晶上的电流值, 使其不要超过保护器的额定电流值。

(3) 保护器“故障”指示灯点亮, 蜂鸣器响起。

出现上述故障信息, 可能是因为负载电流过大, 环境温度过高或通风散热不良等原因导致, 可通过加强通风等措施, 等保护器温度降下来后, 再长按复位键, 使保护器复位。

9 典型应用




注意：电气防火限流式保护器应接在断路器后方，如果采用 3P 断路器则零线另外接入；

若实际项目中需要采用无线通讯，则可以单个或者多个仪表接入无线网关。

10 选配附件

10.1 剩余电流互感器

剩余电流互感器默认配置 AKH-0.66 系列中的 L-80 型，其外观尺寸参数如下：




剩余电流互感器自带引线，引线长度默认 2m，采用 1mm² 屏蔽双绞线。接线时如果引线过长，可以剪短重新压线接入；如果引线过短，可以接入同等规格线缆，通过接入的线缆接入仪表。

注：如果在实际使用中对应互感器的外形和量程有特殊需求可来电洽谈（联系方式见说明书末页）。

10.2 线缆温度传感器

温度传感器为本公司订制的 NTC 热敏电阻温度传感器，它为保护器提供-20℃~140℃的温度监测信号，可以用来监测线缆或配电箱体的温度，实现温度保护。

其外形尺寸如下图所示：



编号	材料名称	规格型号	数量/长度	单位
1	热敏电阻	TPS2-415F503F-1000-G (黑) (R25=50K±1%, B25/50=4150±1%)	1	PCS
2	硅树脂管	硅树脂管黑色 (SGS-12-1.5mm)	30	mm
3	线材	4413-26#黑色平行线	1000	mm
4	环氧树脂	黑色	—	—

总部：安科瑞电气股份有限公司

地址：上海市嘉定区育绿路 253 号

电话：0086-021-69158161

网址：www.acrel.cn

邮箱：acrelsh@email.acrel.cn

邮编：201801

生产基地：江苏安科瑞电器制造有限公司

地址：江苏省江阴市南闸街道东盟工业园区东盟路 5 号

电话：0086-510-86179966

网址：www.jsacrel.cn

邮箱：jyacrel001@email.acrel.cn

邮编：214405